

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»

(наименование организации)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 28

«Колокольчик»

Л.В. Сабирова

31 » марта 2019г.

Приказ № 33а/01-18

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области**

**Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида
№ 28 «Колокольчик»**

г. Реж

ул. Спортивная, 6-1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»

1.2. Адрес объекта 623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Спортивная, дом 6-1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1988,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11341 кв. м

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 1975 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2015 капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик», МБДОУ № 28 «Колокольчик»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Спортивная, дом 6-1, 8 (34364) 3-16-06, dou28@bk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации РГО

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Красноармейская, дом 7а, факс 8 (34364) 3-22-78, e-mail: UO REZH@2-u/ru, Сайт: http://obrazovanie-rez.ucoz.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 234 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусы № 2, 3, 8, 11, маршрутное такси - до остановки «СЭС»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту НЕТ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) ДА

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) НЕТ

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) НЕТ

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	«ДУ»
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями зрения	«ДУ»
6	с нарушениями слуха	«ДУ»
7	с умственными нарушениями	«ДУ»

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "В" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающи хся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
2.	Вход (входы) в здание	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»
8.	Все зоны и участки <***>	НЕТ	«ДУ»	«ДУ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДУ»

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект временно не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуально е решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Устранение перепадов (ровная укладка бетонных плит), толщина швов между плитами не более 1,5 см СНиП 35-01-2001 - СП 59.133330.2012		
2.	Вход (входы) в здание		установка нормативного пандуса, поручней с двух сторон, на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3м. (по ГОСТ Р 51261); -установить разделительные поручни с двух сторон, на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3м при ширине марша 2,5 м и более; - выделить краевые ступени контрастным цветом и установить самоклеющиеся противоскользящ ие профили или ленту; - замена наружных дверей с расширением в свету не менее 1,2 м., высотой порога не более 2,5 см., с дверной ручкой имеющую форму, позволяющую		

			управлять одной рукой (на высоте от 0,85м. до 1,1м.); - при замене входных групп учесть размеры тамбура ширина не менее 2,2м, глубина 1,8м. в соответствии со СНИПом 35-01-2001 - СП59.133330.2012		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		- перед дверными проемами и входами на лестницы, на путях эвакуации установит предупредительную информацию о препятствии (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - контрастная окраска верхней и нижней ступени		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			- перекатной пандус для преодоления порогов (если есть пороги более 2,5 см)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения		- оборудовать держателями для одежды, костылей; - откидные поручни у унитаза; - поручни у раковины - кнопка вызова экстренной помощи		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		- установить знаки доступности для инвалидов-колясочников		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (территория обслуживается МКУ «Управление городским хозяйством»)			
8.	Все зоны и участки				

<*>. Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2017 год
в рамках исполнения Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение доступной среды для обучающихся общеобразовательных учреждениях Режевского городского округа на 2012-2015 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта Полностью доступность объекта для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование _____

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов

РМО ВОДВ "Борьба за будущее"
Мил. Крутой (подпись) Милостаров С.В. (подпись)

Режевская городская организация инвалидов
Ольгеница Ив. Валентиновна (подпись) Алексеев С.В. (подпись)

Общественная организация "Совет солдатских матерей"
Председатель совета солдатских матерей И.М. Кочанова (подпись)

4.6. Информация направлена в
Управление социальной политики по Режевскому району
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области)

01.03.2016 для размещения в автоматизированной информационной
(дата) системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись) Сабирова И.В.

Дата _____

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата _____

Утверждена
 Постановлением Правительства
 Свердловской области
 от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

**РЕЕСТР
 ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
 МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 образование <1>**

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности			
	вид (наименование) объекта	адрес объекта	N паспорта доступности объекта	название организации, расположенной на объекте	форма собствен ности	вышестоящая организация	виды оказываемых услуг	категории обслужива емого населения	категории обслужива емых инвалидов	исполнитель индивидуальной программы реабилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБДОУ №28 «Колокольчик »	г. Реж, ул. Спорти вная, 6-1	1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательн ое учреждение № 28 «Детский сад комбинированн ого вида «Колокольчик»	государс твенная	Управления образования Администрац ии РГО	Воспитание и развитие	Дети	-	-

Состояние доступности объекта			Управленческое решение						
вариант обустройства объекта <2>	состояние доступности для различных категорий инвалидов <3>	нуждаемость и очередность адаптации	виды работ по адаптации <4>	плановый период (срок) исполнения	ожидаемый результат (по состоянию доступности) <5>	дата контроля	результат контроля <6>	дата актуализации информации на Карте доступности	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
В	ДЧ-И (Г,У, О)	Индивидуально е решение с ТСР	Индивидуаль ное решение с ТСР	Пока не заполняем		Дата повторного обследовани я			

<1> Указывается сфера деятельности объектов:

здравоохранение; образование; социальная защита населения; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура; жилые здания и помещения; потребительский рынок и сфера услуг; места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов);

<2> указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

<3> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно;

<*> К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями умственного развития;

<4> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием; индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;

<5> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно;

<6> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.