



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 8-(343)-346-10-54

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
623750, г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8-(34364)-3-53-38, электронный адрес: tond-rezh@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4 / 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»

Заведующей МБДОУ № 28 «Колокольчик» Сабировой Людмиле Валентиновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества )

распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального  
контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя от 09 января 2019 года № 4

(наименование органа ГПН)

« 30 » января 2019 г ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N

69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час 00 мин 16.01.2019 г по

12 час 00 мин 30.01.2019г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы  
Гловой Ксенией Валерьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора )

здания, помещения МБДОУ № 28 «Колокольчик»

по адресу Свердловская область, г.Реж, ул.Спортивная, 6/1

Заведующей МБДОУ № 28 «Колокольчик» Сабировой Л.В.

совместно с

(указывается должность, фамилии и инициалы лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании отсутствует эвакуационное освещение	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 23-05-95* п.7.73, СП 52.13330.2011 п.7.108, Правила противопожарного режима в РФ п. 43.	01.06.2019г.	
2	Руководитель организации не обеспечил очистку наружных пожарных лестниц от снега.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	01.06.2019г	Устранено 01.02.2019
3	В коридоре на путях эвакуации из музыкального зала допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарного режима в РФ п. 36.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36	01.06.2019г	Устранено 01.02.2019
4	Руководитель не обеспечил надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек.	Правила противопожарного режима в РФ п.39	01.06.2019г	Устранено 01.02.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор ОНДиПР Режевского ГО,  
Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области  
Глотова К.В.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

« 30 » 01 2019 г

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

« 30 » 01 2019 г

*[Handwritten signature]*  
(должность, фамилия, инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Сабирова Людмила Валентиновна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022